

**Interventi sui colatori del sistema “Ancona - Mortizza - Allacciante - Gandiolo”
Riqualificazione, valorizzazione ambientale, ripristino e adeguamento funzionale di
manufatti idraulici, pertinenze idrauliche e percorsi esistenti ai fini della fruizione**

COMUNICAZIONE N.8

Si comunica che in data 22 maggio 2012 sono stati posti i seguenti quesiti:

- 1) Con riferimento alle opere di asfaltatura della pista ciclabile, descritte all'art. 3.14 dell'Allegato al Capitolato Speciale d'Appalto “ Definizione tecnica dei lavori” e descritte nell'analisi prezzi n°12, vengono indicati i seguenti spessori : SCARIFICA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE: nell'analisi prezzo n°12 e nella voce di elenco prezzi E15084a (Prezziario Regione Lombardia) è conteggiata la scarifica di solo 1 cm di spessore ogni mq, mentre nell'allegato al Capitolato viene richiesta la scarifica per 3 cm di spessore;
- 2) PACCHETTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: nell'analisi prezzo n°12 e nelle rispettive voci di elenco prezzi E15027a ed E15028a (Prezziario Regione Lombardia) viene richiesto un pacchetto composto da 8 cm di strato di base + 4 cm di binder mentre nell'allegato al Capitolato viene richiesta un pacchetto composto da 8 cm di strato di base + 8 cm di binder .

Le risposte ai suddetti quesiti sono le seguenti:

- 1) E' corretta l'indicazione dell'Elenco Prezzi Regionale: la scarifica deve avere uno spessore di 1 cm.
- 2) E' corretta l'indicazione dell'Elenco Prezzi Regionale: il pacchetto deve essere composto da 8 cm di strato di base + 4 cm di binder.

Lodi, 23 maggio 2012

Il Responsabile del Procedimento
(dott. ing. Ettore FANFANI)